



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ
(Главное управление МЧС России
по Чувашской Республике-Чувашии)

МБДОО «Детский сад №7
«Солнечный город»

ОНДиПР по Цивильскому району
ул. П. Иванова д. 14, г. Цивильск, 429900
Телефон: 8(83545) 21-0-77 Факс: 21-2-47

«10» декабря 2020 № -2-22-14

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 46

« 10 » декабря 2020 г.

г. Цивильск

(место рассмотрения город, село, район)

Я, государственный инспектор Цивильского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

Пушкин Дмитрий Владимирович

рассмотрев постановление №46 от «10» декабря 2020 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
должностное лицо

(должность)

Волчковой Наталии Викторовны

фамилия, имя, отчество виновного лица

проживающего(ую) по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, с. Рындино, ул.
Советская, д. 31.

(домашний адрес виновного лица)

установил, что Волчкова Наталия Викторовна

«02» декабря 2020 г. в «15» ч «00» мин в МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город»
г.Цивильск

с подробным указанием наименования объекта, адреса

расположенном по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Зеленая,
д. 27 А

в случае возникновения пожара -- краткая характеристика объекта (назначение, этажность,

допустил(а) нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

тепло-, водо- и электроснабжение и т. д.), имеющая отношение к делу,

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены

На всех трех дверях первого и второго этажах, выходящих на лестничную клетку, у двухстворчатой двери на маленькой створке, отсутствует устройство для samozакрывания	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).
Огнетушители №№13и 14 не прошли перезарядку по истечении 5 лет	п. 478. Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390«О противопожарном режиме»

чем совершил(а) административное правонарушение,

предусмотренное ч. 1, ст.20.4 Кодекса Российской Федерации

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст.

23.34; 29.13 Кодекса

(указываются номера статей)

Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в котором выносится постановление)

Вам необходимо:

- 1) Незамедлительно рассмотреть настоящее представление по существу.
- 2) Разработать план мероприятий по устранению нарушений требований норм и правил пожарной безопасности.
- 3) Устранить выявленные нарушения требований и норм правил пожарной безопасности.
- 4) Принять действенные меры к недопущению указанных нарушений впредь.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

О результатах рассмотрения представления в письменной форме сообщить в Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Цивильскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии по адресу Цивильский район, г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 14.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Пушкин Д.В.

(расшифровка подписи)

Представление получил

10.12.2020 г.

заведующая МБДОУ «Детский сад №7
«Солнечный город» Волчкова Наталия Викторовна

(дата, должность, подпись)

(Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия: 39-99-99