



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Яльчикскому району

429380, Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Октябрьская, д.12,
тел. 8(83549)2-57-53

Предписание № 9/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеяльчикская средняя
общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики»**

*(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты(гражданина, собственника имущества и т.п.)*

во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления- начальника управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Чувашской Республике - Чувашии Петрова Н.В. от «25» февраля 2021 года №3, ст. 6, 6.1 Феде-
рального закона от «21» декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
05.03.2021г. по 24.03.2021г. проведена **плановая, выездная** проверка, главным государственным
инспектором Яльчикского района по пожарному надзору – начальником отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Яльчикскому району управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике -
Чувашии, подполковником внутренней службы Сайкиным Александром Николаевичем, МБОУ
«Большеяльчикская СОШ», расположенного по адресу(-ам): Чувашская Республика, Яльчикский
район, с. Большие Яльчики, ул. Дзержинского, д.45 по соблюдению требований пожарной без-
опасности

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора
государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, орга-
на местного самоуправления)*

совместно с директором МБОУ «Большеяльчикская СОШ» Волковым Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от «21» декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения требо- ваний пожар- ной безопас- ности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты ор-	п. 30 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479). На объекте защиты с массовым пребыванием людей	01.08.2021	

	ганов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Обеспечить дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.		
2.	В кабинете информатики углекислотный огнетушитель №30 не перезаряжен согласно срока. Углекислотный огнетушитель №30 перезарядить согласно срока.	п. 60 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479). Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно <u>разделу XIX</u> настоящих Правил и <u>приложениям N 1 и 2</u> , а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.08.2021	
3.	Не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем. Обеспечить ежегодное проведение испытания средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) до замены в установленном порядке.	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479). При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Главный государственный инспектор

Яльчикского района по пожарному надзору Сайкин А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » марта 20 21 года

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 24 » марта 20 21 года

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.*



(законный представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)