



Главному государственному инспектору по  
Комсомольскому району по пожарному надзору  
Давыдову Владимиру Анатольевичу  
заведующего МАДОУ детский сад №3 «Радуга»  
Албутовой Анны Николаевны

### Информация

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в МАДОУ детский сад №3 «Радуга»

Согласно предписания №4/1/3 от 21.02.2020 об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в МАДОУ детский сад №3 «Радуга» были проведены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и на сегодняшний день приняты следующие меры:

№№	Вид нарушения	Результаты проведённой работы
1	На дверях помещений складского назначения не имеются обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	На дверях помещений складского назначения размещены обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности
2	Подвальное помещение детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	В данный момент в двух эксплуатируемых помещениях подвала детского сада установлена пожарная сигнализация
3	В помещении кладовой, соляной комнаты, нет плафона светильника.	В помещении кладовой соляной комнаты установлен плафон светильника.
4	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом.	Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом в 2016 году препаратом МИГ-09. Срок службы препарата 12 лет.
5	На объекте защиты электрические фонари в недостаточном количестве	Электрические фонари в количестве 2 шт. докуплены к имеющимся.
6	Звуковые сигналы СОУЭ в спальнях помещений не обеспечивают необходимый уровень звука, распределены не равномерно.	Звуковые сигналы СОУЭ распределены равномерно путём перенесения из раздевальных в групповые помещения
7	Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 150 мм от потолка.	Настенные речевые оповещатели спущены на расстояние 150 мм от потолка.



А.Н. Албутова