



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ –
ЧУВАШИИ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Комсомольскому району

429140, Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Комсомольское,
ул. Промышленная, д. 3 тел: 8(83539) 5-11-48, эл.адрес:ond_faer@mail.ru

Предписание № 4/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №3 «Радуга»

Комсомольского района Чувашской Республики.

*(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты(гражданина, собственника имущества и т.п.)*

Во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления –
начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии Петрова
Н.В. от «03» февраля 2020 года № 4, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00
мин. «17» февраля 2020 года, с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «21» февраля 2020
года проведена плановая проверка, начальником ОНД и ПР по Комсомольскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии капитаном
внутренней службы Давыдовым Владимиром Анатольевичем в отношении МАДОУ
детский сад №3 «Радуга» Комсомольского района Чувашской Республики
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Комсомольский район, с.
Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 14 по соблюдению требований пожарной
безопасности

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора
государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа
власти, органа местного самоуправления)*

совместно с заведующей МАДОУ детский сад №3 «Радуга» Макаровой Вероникой
Геннадьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушений требований пожарной | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) | Срок устранени я | Отметка (подпись) о |
|---|---|---|------------------------|---------------------------|
| | | | | |

| | безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | нарушены | нарушения требований пожарной безопасности | выполнены (указывается только выполнение) |
|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МАДОУ детский сад №3 «Радуга», с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 14 | | | | |
| 1. | На дверях помещений складского назначения не имеются обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. | <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p><i>(п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390).</i></p> | 07.09.2020г | |
| 2. | Подвальное помещение детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. | <p>Помещения складского назначения в цокольном и подвальном этажах независимо от площади подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.</p> <p><i>(п. 4.1 табл. А.3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).</i></p> <p>Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11, 13) независимо от площади и этажности подлежат защите автоматическими установками пожарной сигнализации.</p> <p><i>(п.9 табл.1., НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);</i></p> <p>Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p><i>(п. 1, 3 ст. 5 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ»).</i></p> | 07.09.2020г | |
| 3. | В помещении кладовой, соленой комнаты, нет плафона | Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | 07.09.2020г | |

| | | | | |
|----|---|---|-------------|--|
| | светильника. | <i>(п. 40 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390).</i> | | |
| 4. | Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом. | <p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p> <p><i>(п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390).</i></p> | 07.09.2020г | |
| 5. | На объекте защиты электрические фонари в недостаточном количестве. | <p>На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.</p> <p><i>(п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390). Нормы и правила проектирования».</i></p> | 07.09.2020г | |
| 6. | Звуковые сигналы СОУЭ в спальнях помещений не обеспечивают необходимый уровень звука, распределены не равномерно. | <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p><i>(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390).</i></p> <p>В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.</p> <p><i>(п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»).</i></p> <p>Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны</p> | 07.09.2020г | |

| | | | | |
|----|--|--|-------------|--|
| | | обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил. (п. 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»). | | |
| 7. | Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее чем 150 мм от потолка. | Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390). Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. (п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»). | 07.09.2020г | |
| 8. | Из спальных комнат, в левом крыле, на 1 и 2 этажах имеется только по одному эвакуационному выходу. | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. (п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). | 07.09.2020г | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Комсомольского района по пожарному надзору
Давыдов В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» февраля 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Макарова В.С.
(подпись)

Макарова В.С.
(законный представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)

«21» февраля 2020 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

