



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ
Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
по Комсомольскому району**

Заведующей МБДОУ
Детский сад №3 «Радуга»
Комсомольского района
Чувашской Республики

Албутовой А.Н.

ул. Промышленная, д. 3, с. Комсомольское, 429140
Телефон: 8(83539) 5-11-48 Факс: 8(83539) 5-13-23
E-mail: ond_faer@mail.ru

15.12.2020 № 342

**Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«15» декабря 2020 года

с. Комсомольское

Я, начальник отделения - главный государственный инспектор Комсомольского района по пожарному надзору Давыдов Владимир Анатольевич, рассмотрев постановление № 54 от 15 декабря 2020 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении заведующей МБДОУ детский сад №3 «Радуга» Комсомольского района Чувашской Республики Албутовой Анны Николаевны, установил следующие причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения:

25 ноября 2020 года прокуратурой Комсомольского района Чувашской Республики при проведении проверки соблюдения требования пожарной безопасности в здании МБДОУ детский сад №3 «Радуга» Комсомольского района Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 14 были выявлены нарушения, а именно:

1. *Обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях складских и производственных помещений не соответствуют требуемым категориям (не произведен расчет): (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390);*

2. *Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей: (п. 62, 153 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390);*

3. *Приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации расположен в помещении электроцитовой: (п.12.1.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);*

4. *Загромождение путей эвакуации (возле главного входа, на пути эвакуации, арочный металлодетектор сужает путь эвакуации): (п. 36 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390);*

5. *В актовом зале эксплуатируется неисправный светильник: (п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390.*

Допущенные нарушения требований правил пожарной безопасности создают предпосылки к угрозе жизни и здоровью людей, пребывающих в здании МБДОУ детский сад №3 «Радуга» Комсомольского района Чувашской Республики.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Выявленные факты нарушений требований пожарной безопасности свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей заведующей МБДОУ детский сад №3 «Радуга» Албутовой А.Н., выразившегося в ее бездействии при наличии данных нарушений и осведомленности о характере их опасности, что и явилось причиной совершения административного правонарушения.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» за нарушения требований пожарной безопасности и иные правонарушения в области пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. В течение **1 (одного) месяца** с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии, по адресу: с. Комсомольское, ул. Промышленная, д. 3.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор
Комсомольского района по пожарному надзору
Давыдов В.А.

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил: Альбутова

Представление направлено: _____

