

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Согласовано</p> <p style="text-align: center;">Начальник<br/>отдела социальной<br/>защиты населения<br/>Красноармейского<br/>района<br/>Анисимова Л.В.</p> <p style="text-align: right;">_____ 2020г.</p> | <p style="text-align: center;">Утверждаю</p> <p style="text-align: center;">заведующий<br/>МБДОУ «Детский сад<br/>комбинированного<br/>вида»<br/>Н.В. Ильина</p> <p style="text-align: right;">_____ 2020г.</p> |
|--|---|

**ПАСПОРТ**  
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых  
на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):  
**429620 Чувашская Республика-Чувашия Красноармейский район с. Красноармейское ул. Механизаторов, д. 18**

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг):  
**Дошкольное образование**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1258,4 кв. м;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4269 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование): **МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» комбинированного вида» с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики**

Адрес места нахождения организации: **429620 Чувашская Республика-Чувашия, Красноармейский район, с. Красноармейское ул. Механизаторов, д. 18**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
**Оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):  
**муниципальное**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Красноармейского района Чувашской Республики**

**Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35**

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 90 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): На объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): С нарушением речи

**III. ОЦЕНКА СООТВЕТСВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ**

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--|--|
| 1     | 2  | 3  |
| 1     | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов  | Да   |
| 2     | Сменные кресла-коляски   | Нет  |
| 3     | Адаптированные лифты   | Нет  |
| 4     | Поручни  | Да   |
| 5     | Пандусы  | Нет  |
| 6     | Подъемные платформы (аппарели)   | Нет  |
| 7     | Раздвижные двери   | Нет  |
| 8     | Доступные входные группы   | Нет  |
| 9     | Доступные санитарно-гигиенические помещения  | Нет  |
| 10    | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок   | Нет  |
| 11    | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  | Только для инвалидов имеющих расстройство функции зрения   |
| 12    | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Только для инвалидов имеющих расстройство функции зрения   |
| 13    | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией   | Нет  |
| 14    | Иные   |  |

**IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1     | 2   | 3   |
| 1     | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне   | Да  |
| 2     | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Нет   |
| 3     | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг   | Обученные сотрудники имеются  |
| 4     | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при   | Помощь оказывается согласно   |

|    | предоставлении им услуг  | должностных инструкций |
|----|--|------------------------|
| 5  | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации   | Нет                    |
| 6  | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика   | Нет                    |
| 7  | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов   | Нет                    |
| 8  | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет                    |
| 9  | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры   | Нет                    |
| 10 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)  | Да                     |
| 11 | Обеспечение предоставления услуг тьютора   | Нет                    |
| 12 | Иные   |                        |

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *   | Сроки                                    |
|-------|--|--|
| 1.    | Вход в здание (главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже).<br>Привести пандус в соответствии нормативными требованиями;<br>Установить противоскользящее покрытие на края ступней;<br>Снизить высоту порогов входных дверей;<br>Установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника.                     | 2020 год (в пределах финансирования)     |
| 2.    | Территория, прилегающая к зданию: текущий ремонт, организационные мероприятия.<br>Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки;<br>Снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью;<br>Обозначить место парковки инвалидов соответствующими символами. | 2020 год (в пределах финансирования)     |
| 3.    | Санитарно-гигиенические помещения.<br>В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины   | 2021 год в пределах капитального ремонта |

\* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.