



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Порецкому району
429020; Чувашская Республика, с. Порецкое, ул. Коминтерна, д. 6; E-mail: ondporczk@yandex.ru

Предписание № 46/1/19

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Казенное образовательное учреждение Чувашской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (высокая категория риска)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты(гражданина, собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии полковника вн. службы Петрова Н.В. № 46 от 28 октября 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 30 мин. по 14 час. 30 мин «26» ноября 2019 года, с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин «29» ноября 2019 года проведена **плановая** проверка, начальником ОНДиПР по Порецкому району УНДиПР ГУ МЧС России по ЧР майором вн. службы Романовым С.Г., КОУ ЧР «Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова», расположенное по адресу: ЧР, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Комсомольская, д. 5, по соблюдению требований пожарной безопасности


(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно со старшим инженером ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по ЧР» капитаном вн. сл. Кураповой А.А., директором КОУ ЧР «Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова» Порфирьевой Л.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Правое крыло второго и третьего этажей, (жилые комнаты), не отделены противопожарной преградой (дверью), как помещение иного класса функциональной пожарной опасности, в соответствии с ФЗ № 123 от 22.07.2008г.	ст.88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть	март 2020	

	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека... (в ред. Фед. закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)		
2	Руководителем организации не проведена заделка негорючим материалом технологических отверстий в местах пересечения противопожарных преград инженерных и технологических коммуникаций.	п.22 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	март 2020	
3	На первом этаже основного входа, допускается использование вращающегося турникета без возможности блокировки в открытом положении.	п/п.А) п.22 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства... (пп. «а» в ред. Постановления Правительства РФ от 06.04.2016 N 275)	март 2020	исполнено 29.11.19г. 
4	Руководителем организации допущен демонтаж двери коридора, на первом этаже основного корпуса.	п/п.Г) п.22 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;		
5	В местах, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей, отсутствует защитная конструкция (спортивный зал).	НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования п.12.25. В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная	март 2020	

		<p>конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.</p> <p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p> <p>14.3.13 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.</p>		
6	<p>Протокол № 193-2019/3-30 от 27.11.2019г. индивидуального испытания (опробования) системы автоматической противопожарной защиты здания, сооружения, помещения (вывод: АПС и СОУЭ не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности).</p>	<p>п.4.1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожарах. Требования к пожарной безопасности»;</p> <p>п.4.2. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожарах. Требования к пожарной безопасности».</p>	март 2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Порецкому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии
майор вн. службы Романов С.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» ноября 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(-а):

Директор КОУ ЧР «Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова» Порфирьева Л.Г. ✓

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 29 » ноября 2019 г.

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Порецкому району

429020; Чувашская Республика, с. Порецкое, ул. Коминтерна, д. 6; E-mail: ondporczk@yandex.ru

с. Порецкое
(место составления)

«29» ноября 2019г.

(дата составления)

11 час. 00 мин.

(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ № 46

органом федерального государственного пожарного надзора юридического лица

По адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Комсомольская, д. 5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника Главного управления - начальника УНДиПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чуваши полковника вн. службы Петрова Н.В. № 46 от 28.10.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении: КОУ ЧР «Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 11 час. 30 мин. по 14 час. 30 мин. «26» ноября 2019 года, продолжительность: 1 день

с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «29» ноября 2019 года, продолжительность: 1 день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: органом федерального государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(-а/ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Порфирьева Людмила Геннадьевна

28.10.2019г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)


Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: начальник ОНДиПР по Порецкому району УНДиПР ГУ МЧС России по ЧР майор вн. службы Романов С.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(-а/ли): старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по ЧР» капитан вн. сл. Куралова А.А., директор КОУ ЧР «Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова» Порфирьева Л.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Правое крыло второго и третьего этажей, (жилые комнаты), не отделены противопожарной преградой (дверью), как помещение иного класса функциональной пожарной опасности, в соответствии с ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ст.88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека... (в ред. Фед. закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)	Руководитель учреждения, либо ответственное за ПБ должностное лицо
2.	Руководителем организации не проведена заделка негорючим материалом технологических отверстий в местах пересечения противопожарных преград инженерных и технологических коммуникаций.	п.22 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	Руководитель учреждения, либо ответственное за ПБ должностное лицо
3.	На первом этаже основного входа, допускается использование вращающегося турникета без возможности блокировки в открытом положении.	п/п.А) п.22 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в	Руководитель учреждения, либо ответственное за ПБ должностное лицо <i>УТВЕРЖЕНО</i> <i>29.11.19г</i> 

		открытом состоянии указанные устройства... (пп. «а» в ред. Постановления Правительства РФ от 06.04.2016 N 275)	
4.	Руководителем организации допущен демонтаж двери коридора, на первом этаже основного корпуса.	п/п.Г) п.22 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;	Руководитель учреждения, либо ответственное за ПБ должностное лицо
5.	В местах, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей, отсутствует защитная конструкция (спортивный зал).	НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования п.12.25. В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 14.3.13 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	Руководитель учреждения, либо ответственное за ПБ должностное лицо
6.	Протокол № 193-2019/3-30 от 27.11.2019г. индивидуального испытания (опробования) отдельной системы автоматической противопожарной защиты здания, сооружения, помещения (вывод: АПС и СОУЭ не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности).	п.4.1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожарах. Требования к пожарной безопасности»; п.4.2. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожарах. Требования к пожарной безопасности».	Руководитель учреждения, либо ответственное за ПБ должностное лицо

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, в части производства пожарно-технической продукции (постановление Правительства РФ от 16.07.2009г. №584, Постановление Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06.11.2001г. №454-ст)
- выявлены факты невыполнения предписаний органов федерального государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля *имеется (не имеется)*, запись внесена *(не внесена)* (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол № 193-2019/3-30 от 27.11.2019г. индивидуального испытания (опробования) отдельной системы автоматической противопожарной защиты здания, сооружения, помещения; форма проверочного листа согласно приказа МЧС России № 261 от 28.06.2018г.; комплекты исполнительной документации на АПС (спальный корпус, спортзал, прачечная); акт работоспособности АПС от 09.10.2019г.; протокол испытания гидранта от 10.10.2019г.; протокол № 2 испытания ограждений крыш от 10.07.2019г.; протокол № 1 испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (спортзала и админ.здания) от 17.07.2019г.; сертификат соответствия на напольное и настенное покрытия из ПВХ № 0221451, декларация о соответствии на покрытие напольное-линолеум ПВХ № Д-РУ.ПБ97.В.00040

Подписи лиц, проводивших проверку:



Витков С.П.

(ФИО, подпись)

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):
Директор КОУ ЧР «Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова» Порфирьева Л.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

« » ноября 2019 г.