

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Канаш)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 16 » октября 2015 г.

г. Канаш, ул. Чкалова, д.2

№ 111

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Канаш Чувашской Республики, юридический адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.22, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 4.25, 4.28, 4.29, 5.10, 6.2, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п р е д п и с ы в а ю:

1. Провести капитальный ремонт в помещениях туалетов для девочек и мальчиков: стены и полы выложить плиткой, побелить потолки, заменить старые деревянные оконные рамы на пластиковые, провести ревизию вытяжных вентиляционных каналов. Срок: до 01.09.16.
2. Заменить в туалетах старое санитарно-техническое оборудование (унитазы, умывальники, водопроводные и канализационные трубы), с учетом планируемого увеличения количества учащихся привести количество санитарных приборов в соответствие с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Срок: до 01.09.16.
3. Помещения туалетов для девочек и мальчиков оборудовать кабинами с дверями без запоров, установить в каждой кабине педальные ведра, рядом с умывальными раковинами установить электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца, унитазы оборудовать сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами держателями для туалетной бумаги Срок: до 01.09.16.
4. В учебных кабинетах, имеющих северную ориентацию (химии, физики с лаборантскими, биологии, географии, ОБЖ, английского языка, домоводства, малом спортивном зале) заменить старые деревянные оконные рамы на пластиковые Срок: до 01.09.16.
5. В мастерской фрезерный станок по обработке древесины установить на специальном фундаменте и оборудовать местным освещением. Срок: до 01.09.16.
6. Обеспечить нормативные значения температуры воздуха в учебных кабинетах имеющих северную ориентацию (№№ 19, 36, 35 и малом спортивном зале), представить протокол измерений параметров микроклимата, подтверждающий соответствие гигиеническим нормативам. Срок: до 01.09.16.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» города Канаш Чувашской Республики, юридический адрес: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.22. ОГРН 1022102234285

О выполнении настоящего предписания известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Канаш по адресу: г. Канаш, ул. Чкалова, 2

главного специалиста-эксперта Головач В.М. в срок до 04.09.2016 письменно с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо в суд в установленном порядке.

Главный специалист-эксперт


подпись

В.М. Головач

Предписание получил(а): «16» октября 2015 г. директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Канаш Иванов В.В. 