

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ  
(Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии)  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ  
В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСК



**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

«01» февраля 2022 г.

г. Новочебоксарск,  
ул.Строителей,56а

№ 168 -Н

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекарачкинская основная общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республики; ИНН 2112002962; адрес организации: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с Большое Карачкино, ул. Центральная, д. 71

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в образовательной организации горячей водой не обеспечены туалеты для обучающихся, что не соответствует требованиям и. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

на участке приготовления холодных блюд для обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная установка, что не соответствуем требованиям и. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

в кабинете истории и в кабинете чувашского языка окна не оборудованы регулируемыи солнцезащитными устройствами, что не соответствует требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 1 части 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

п р е д п и с ы в а ю:

1. раковины для мытья рук в туалетах для обучающихся обеспечить подводкой горячей воды. Срок исполнения: - до 01.08.2022 г.

2. на участке приготовления холодных блюд для обеззараживания воздуха установить бактерицидную установку. Срок исполнения: - до 01.08.2022 г.

3. в кабинете истории и в кабинете чувашского языка окна оборудовать регулируемыи солнцезащитными устройствами. Срок исполнения: - до 01.08.2022 г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большекарачкинская основная общеобразовательная школа» Моргаушского района Чувашской Республики; ИНН 2112002962; адрес организации: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с Большое Карачкино, ул. Центральная, д. 71.

О выполнении настоящего предписания известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в городе Новочебоксарск по адресу: г.Новочебоксарск ул.Строителей,56а в срок до 01.08.2022 г. письменно с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в порядке, установленном частью 6 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», либо в суд в установленном порядке.

Ведущий специалист – эксперт



К.Е. Корнякова

Предписание получил(а): « 01 » февраля 2022 г.



должность



подпись



Ф И О