



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Огнеборцев, д.4, тел: 8(8352) 23-11-34,  
факс 8(8352) 23-11-34 E-mail: ugpa@cap.ru, тел. доверия 8(8352)39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городу Канаш и Канашскому району

429334, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Пушкина, д.49,  
тел: 8(83533)2-15-32; факс 8(83533)2-36-54; E-mail: ond-gkan@mail.ru

**Предписание № 1/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №10" города Канаш Чувашской Республики.**

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике майора внутренней службы Шакина Александра Алексеевича №1 от «30» января 2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 час. 10 мин. по 15 час. 10 мин. «16» февраля 2017 года, с 09 час. 00 мин. по 09 час. 30 мин. «21» февраля 2017 года, была проведена плановая проверка Димитриев Александр Владимирович, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району (государственный инспектор г. Канаш и Канашского района по пожарному надзору), в отношении территории, зданий и помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №10" города Канаш Чувашской Республики, расположенных по адресам: Чувашская Республика, г. Канаш, пр. Ленина, д. 29 (школа); г. Канаш, ул. Разина, д. 11 (здание начальной школы) по соблюдению требований пожарной безопасности

(*положность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора/государственных инспекторов по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления*)

совместно с: директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №10" города Канаш Чувашской Республики Захаровым Николаем Матвеевичем,

(*указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке*)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Чувашская Республика, г. Канаш, пр. Ленина, д. 29</b>				
1.	Отсутствует акт проведения проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (гидранта).	<p>Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>(п. 55; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390)</p>	01.07.2017	
<b>Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Рязанова, д. 11</b>				
2.	Двери коридоров эксплуатируются в открытом положении. Отсутствуют уплотнения в притворах. Имеются неисправные устройства для самозакрывания.	<p>Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении,</p>	01.07.2017	

		<p>должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.  <i>(п. 6.18; СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Министра России от 13.02.97 г. № 18-7).</i>      Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.      Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующиециальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).  <i>(п. 62; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390).</i>      При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:      г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;  <i>(п. 36 (з); Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. №390).</i></p>	
3.	Отсутствует сертификат соответствия на покрытие пола в общих коридорах.	<p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:      Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;      Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;      Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;      В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.      В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.      Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.  <i>(п. 6.25*; СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ</i></p>	01.07.2017

		<b>БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Приятые и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Министра России от 13.02.97 г. № 18-7).</b>	
<b>Общее</b>			
4.	<p>Отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.</p> <p>(п. 63; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 25.12.2012г. №390).</p>	01.07.2017

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устраниния физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Канаш и Канашского района  
по пожарному надзору

А.В. Димитриев

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному надзору)



«21» февраля 2017 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(законный представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)

«\_\_\_» 2017 г.

\* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору