



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Республика Татарстан, г. Казань ул. Зинина д.4, 420097, тел. (843)231-17-77

Чувашская Республика
г. Канаш

«29» апреля 2016г.
16 часов 00 минут

Акт проверки № 43-14-189/196-267

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №10» города Канаш Чувашской Республики**

С 04 апреля по 29 апреля 2016г. по адресу 429334, Чувашская Республика, г. Канаш, пр. Ленина, д.29 на основании распоряжения №1051 от 22.03.2016г. Приволжского Управления Ростехнадзора, была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города Канаш Чувашской Республики (далее – МБОУ «СОШ №10» г.Канаш ЧР, ИНН 2123003252.

Юридический адрес: 429334, Чувашская Республика, г. Канаш, пр. Ленина, д. 29.

Продолжительность проверки: с 04.04.2016г. по 29.04.2016г., 20 (десять) рабочих дней.

Акт составлен: Приволжским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор МБОУ «СОШ №10» г.Канаш ЧР

Захаров Николай Матвеевич 25.03.2016г. 14.46

Лица, проводившие проверку: Иванов Сергей Геннадьевич - государственный инспектор Чувашского территориального отдела, Тимков Радислав Всеволодович - государственный инспектор Чувашского территориального отдела.

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СОШ №10» г.Канаш ЧР Захаров Н.М., заместитель директора по АХР МБОУ «СОШ №10» г.Канаш ЧР Никифорова М.М.

Объекты осмотра: здание МБОУ «СОШ №10» г.Канаш ЧР, расположенное по адресу: г.Канаш, пр. Ленина, д. 9А.

В ходе проведения проверки установлено:

Обслуживание электроустановок МБОУ «СОШ №10» г.Канаш ЧР осуществляется персоналом ООО «СтройЭнергоМонтаж» на основании договора №05-О от 01.04.2016г.

Лицом ответственным за электрохозяйство назначен директор ООО «СтройЭнергоМонтаж» Никонов А.В.

Для учета потребления электрической энергии установлены приборы учета электрической энергии ПСЧ-ЗА.05, ПСЧ-ЗТА.07, Энергомера ЦЭ6803ВМ.

Средства защиты электротехнического персонала, обслуживающего электроустановки (приборы учета) – имеются.

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности АУ ДО «ДЮСШ «Локомотив» г.Канаш ЧР на 2011-2015годы.

По результатам энергетического обследования проведенного в октябре 2011 году ООО «НПО «Рел-сервис», выдан энергетический паспорт №ЭП.003.079-0902-ОБ-02-11.

Лицом ответственным за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок назначена зам.директора по АХР Никифорова Мария Маркеловна приказом от 01.09.2015 г. № 131.

На потребление энергоресурсов заключены договора:

- Энергоснабжение по договору №23/01/232-284 от 01.01.2016г. с ОАО «Чувашская энерго-сбытовая компания».

- Холодное водоснабжение по договору №305/в с ООО «Водоканал»;

- На отпуск тепловой энергии по договору №79/16 с МП «УК ЖКХ» МО г.Канаш ЧР.

Для учета потребления энергоресурсов установлены приборы учета.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.).

Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей (далее-ПТЭЭП), утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее-ПОТ ЭЭ), утвержденных приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24.07.2013г.

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее-ПТЭ ТЭ), Правил охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (далее – ПОТ ТЭ),

Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (далее - ПУТЭиТН),

Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (далее-ПРПОЭЭ РФ) и других нормативных документов относящихся к сфере деятельности Управления.

№ п./п.	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или не соблюдено
1.	Не в полном объеме обеспечена замена ламп накаливания более 75 ватт, котрые могут быть использованы в цепях переменного тока на энергосберегающие (в количестве 3 штук), чем нарушены требования ст. 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; п.1.2.2 Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей, утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г. Устранено в ходе проверки.
2.	Отвественное лицо за безопасную эксплуатацию и техническое состояние тепловых энергоустановок не прошел проверку знаний в комиссии Ростехнадзора, чем нарушены требования ст. 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; п. 2.3.20 «Правила эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее - ПТЭ ТЭ), утвержденных приказом № 115 Минэнерго России от 24.03.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г. Устранено в ходе проверки.


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного энергетического (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Государственный инспектор
Чувашского территориального отдела

С.Г. Иванов


Государственный инспектор
Чувашского территориального отдела

Р.В. Тимков

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «СОШ №10» г.Канаш ЧР Захаров Н.М.

29 апреля 2016г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)