



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району  
429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси, улица Шоршелская, д. 16,  
телефон: 8(83540) 2-16-42 E-mail: [ond-chrn@21.mchs.gov.ru](mailto:ond-chrn@21.mchs.gov.ru)

Предписание № 18/1/8  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Синьяльская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского  
района Чувашской Республики

*(полное наименование юридического лица)*

Во исполнение распоряжения врио заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии Фомина Ф.П. № 18 от «30» марта 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «09» апреля 2021 года, с 14 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин. «28» апреля 2021 года, проведена плановая проверка государственным инспектором Чебоксарского района по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии капитаном внутренней службы Маловым Леонидом Андреевичем, государственным инспектором Чебоксарского района по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии младшим лейтенантом внутренней службы Беловым Алексеем Валериевичем, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Синьяльская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики, осуществляющий деятельность по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с.Синьялы, ул.Центральная, д.41, совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Синьяльская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики Савиным Сергеем Михайловичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На запасной эвакуационной двери в столовой установлен	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их	28.04.2022	

	врезной замок, не обеспечивающий свободного открыванию двери без ключа.	свободного открывания изнутри без ключа. (п.26 <b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</b> (утв. <b>Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020</b> )).		
2.	Не предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения.	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (ч.1 ст. 62 <b>Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> ).	28.04.2022	
3.	На объекте не предусмотрена противопожарная лестница в местах перепады высот	Средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений (ч.2 ст. 90 <b>Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> ). При проектировании жилых, общественных и вспомогательных зданий высотой три этажа и более с покрытиями должны предусматриваться выходы на кровлю из лестничных клеток из расчета один выход на каждые полные и неполные 1000 м <sup>2</sup> площади покрытия, за исключением случаев, указанных в главах II части СНИП. Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы, соединяющие покрытия, находящиеся на разных уровнях. (п.4.12 <b>СНИП 11-2-80. «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»</b> ).	28.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Чебоксарского района по  
пожарному надзору Белов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » апреля 2021 г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Синьяльская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики Савин Сергей Михайлович..

« 28 » апреля 2021 г.



Телефон доверия Главного управления МЧС России по Чувашской Республике 8(8352)399999