



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-  
ЧУВАШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Огнеборцев, д.4, тел: 8(8352) 23-11-34,  
факс 8(8352) 23-11-34 E-mail: ugrn@sar.ru, тел. доверия 8(8352)39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Канаш и Канашскому району**  
429334, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Пушкина, д.49,  
тел: 8(83533)2-15-32; факс 8(83533)2-36-54; E-mail: ond-gkan@mail.ru

**Предписание № 22/1/21**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению "Детский сад №18" г.Канаш Чувашской Республики**

Во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления начальника управления надзорной деятельности и профилактической Главного управления МЧС России по Чувашской Республике полковника внутренней службы Петрова Николая Валерьяновича от «19» февраля 2021 года № 22, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 40 мин. по 16 ч. 40 мин. «22» марта 2021 г., с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «23» марта 2021 г., была проведена плановая, выездная проверка подполковником внутренней службы Кузьминым Дмитрием Анатольевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району (главным государственным инспектором г. Канаш и Канашского района по пожарному надзору), старшим лейтенантом внутренней службы Григорьевым Михаилом Сергеевичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому району (государственным инспектором г. Канаш и Канашского района по пожарному надзору) в отношении территории, зданий и помещений муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения "Детский сад № 18" г.Канаш Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Кирова, 49А по соблюдению требований пожарной безопасности.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей Игнатьевой Зоей Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

места выявленного нарушения			безопасности	выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.) объекта не выделены противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа.</p>	<p>ч.2. ст.1 Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:</p> <p>1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.</p> <p><i>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</i></p> <p>5.2. Требования к объектам, предназначенным для постоянного проживания и временного пребывания людей.</p> <p>5.2.2.3. Предусматриваемые в составе объектов Ф1.1 пищеблока, предназначенные для обслуживания контингента объекта, следует отделять от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом для указанных помещений, размещаемых в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.</p> <p><i>СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</i></p> <p>5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p> <p><i>СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</i></p> <p>5.2.6 Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять</p>	01.02.2022г.	

	<p>противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.</p> <p>5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.</p> <p>Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.</p> <p>СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89. Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	
2.	<p>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения.</p> <p>12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 16.09.2020г. №1479)</p>	01.02.2022г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в

пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Главный государственный инспектор  
г. Канаш и Канашского района  
по пожарному надзору  
Д.А. Кузьмин  
*(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному надзору)*


«23» марта 2021 г.

Государственный инспектор  
г. Канаш и Канашского района  
по пожарному надзору  
М.С. Григорьев  
*(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному надзору)*

«23» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
*(подпись)*

  
*(законный представитель юридического лица (индивидуального  
предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)*

«23» марта 2021 г.

\* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.



М.Л.П.