



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отделение надзорной деятельности и профилактической по Цивильскому району

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова, д.14
тел. 8(83545) 21-0-77, факс 8(83545)21-2-47, E-mail: ond-civl@21.mchs.gov.ru

г. Цивильск
(место составления акта)

«28» июня 2021 год
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом федерального государственного пожарного надзора
юридического лица

№ 25

По адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский район, д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д.10 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «25» июня 2021 года; с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «28» июня 2021 года.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио главного государственного инспектора Цивильского района по пожарному надзору Васильева Е.Н. от «17» июня 2021 года №25

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. "Детский сад "Пилеш" Цивильского района Чувашской Республики

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «25» июня 2021 года; Продолжительность: 2 часа;

с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «28» июня 2021 года; Продолжительность: 2 часа;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа

Акт составлен: органом федерального государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ильина Д.Н. 17.06.21 12⁰⁰ Ильина

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Инспектор ОНДиПР по Цивильскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор Цивильского района по пожарному надзору) Пушкин Дмитрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: заведующая Ильина Диана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- устройство для samozакрывания двери в столовой находится в неисправном состоянии (пп.14,27(г) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- в кладовых помещениях на 2 этаже садика система пожарной сигнализации находится в не рабочем состоянии (п.6.ст83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, в части производства пожарно-технической продукции (Постановление Правительства РФ от 16.07.2009г. №584, Постановление Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 06.11.2001г. №454-ст)

выявлены факты невыполнения предписаний органов федерального государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Ильина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Ильина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №25 от 25.06.2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Пушкин Д.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

завед. МДОУ Детский сад Ильина
Ильина Д.И. 28.06.21 Ильина

_____, _____.20____ г. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: 8 (8352) 39 99 99 ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад» Пилеш» Цивильского района Чувашской Республики
429904, Чувашская Республика, Цивильский район, д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 10
ИНН 2115004326, КПП 2115010



Чăваш Республикинчи
Сĕрпĕ районĕн
«Пилеш» ача сачĕ»
муниципалитетĕн школ умĕнхи
вĕренĕ бюджет учрежденийĕ

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение

«Детский сад «Пилеш»
Цивильского района
Чувашской Республики
ИНН 2115004326
ОГРН 1022102831134

429904, Чувашская Республика,
Цивильский район, д. Вторые Вурманкасы,
ул. Центральная, д. 10

№ 38 от 17.08 2021 г.
на № _____

Инспектору ОНДиПР
по Цивильскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Чувашской Республике –Чувашии
Пушкину Д.В.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах рассмотрения предписания
№25/1/9 от 28.06.2021 года

В ответ на предписание №25/1/9 от 28.06.2021 года о нарушении требований пожарной безопасности, администрация МБДОУ «Детский сад «Пилеш» Цивильского района Чувашской Республики сообщает вам следующее:

1. Устройство для самозакрывания двери в пищеблоке находится в исправном состоянии (фото прилагается);
2. В кладовых помещениях на 2 этаже детского сада система пожарной сигнализации находится в рабочем состоянии, поставлены дополнительные извещатели (фото прилагается).

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Пилеш»
Цивильского района Чувашской Республики:



Д.Н.Ильина