



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ядринскому району

429060, Чувашская Республика, город Ядрин, улица 30 лет Победы, д.20  
тел. (83547)23-1-22, факс (83547) 22-2-10, эл. адрес: [disaster@cap.ru](mailto:disaster@cap.ru)

Акт № \_\_\_\_\_  
по результатам рассмотрения заявления

«28» октября 2020 года

*(дата составления акта)*

12 час. 00 мин.

*(время составления акта)*

г. Ядрин

*(место составления акта)*

Государственный инспектор Ядринского района по пожарному надзору Иванов Андрей Геннадьевич

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного(-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)*

в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин «26» октября 2020 г., с 10 час. 00 мин по 12 час. 00 мин. 28 октября 2020 г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» *(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)* г. Ядрин Чувашской Республики, расположенного (-ых) по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, г.Ядрин, ул. Ленина, д.50 «б»

при обследовании совместно с: заведующим Карповой Татьяной Евгеньевной

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)*

По результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание детского сада: назначение нежилое, 3-х этажное кирпичное, бескаркасное здание без подвала, состоит из пяти блоков, размеры по крайним осям 35,56 x 34,82 м. с многоскатной крышей, высота этажей 3,3 м. Кровля металлочерепица. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией «Гранд Магистр 20А», системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с речевыми оповещателями «Соната-Т», установлена «Альтоника». Системы противопожарной защиты обслуживает Чебоксарское городское отделение Чувашского Республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов, установленных на каждом этаже и огнетушителями, наружное - от существующих пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 30 и 60 м. от здания детского сада. Здание класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1., степень огнестойкости - II.

Здание котельной: блочно-модульное площадью 29,6 кв.м., назначение нежилое, количество этажей – 1, основной вид топлива – природный газ. Работа котельной автоматизирована, предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Сигналы от системы контроля загазованности и охранно-пожарной сигнализации передается на диспетчерский пункт с постоянным пребыванием дежурного персонала. Средствами пожаротушения обеспечена.

2) В ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Заведующий МАДОУ «Детский сад «Росинка»

г. Ядрина Чувашской Республики

*(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)*

«28» октября 2020 г.

(подпись)

Карпова Т.Е.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад «Росинка»

г. Ядрина Чувашской Республики

*(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)*

«28» октября 2020 г.

(подпись)

Карпова Т.Е.

Вывод по результатам обследования:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Росинка» г.Ядрина Чувашской Республики, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, г.Ядрин, ул. Ленина, д. 50 «б» соответствует требованиям пожарной безопасности.

«28» октября 2020 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Ядринского района по пожарному надзору Иванов А.Г.

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*

«28» октября 2020 г.

(подпись)

127

М.И.П.