



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Козловскому району  
г. Козловка, улица Лобачевского, д.28,  
тел. (83534)2-14-61, факс (83534)2-12-62, E-mail: ond-kozl@21.mchs.gov.ru

г.Козловка

«26» февраля 2021 года

**ПРЕДПИСАНИЕ № 3 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» Козловского района Чувашской Республики (далее МБДОУ «Детский сад «Звездочка»**

*(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)*

**законному представителю юридического лица -  
заведующей Потаповой Н.А.**

Во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления- начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике- Чувашии Петрова Н.В. от 08 февраля 2021 года №3, ст. 6, 6.1 на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

15.02.2021 г. с 09 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.  
23.02.2021 г. с 09 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.  
26.02.2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  
общая продолжительность проверки: 8 рабочих часа

Главным государственным инспектором Козловского района по пожарному надзору – начальником ОНДиПР по Козловскому району майором внутренней службы Бабановым Павлом Васильевичем;

Без привлечения к проведению проверки экспертных организаций

проведена плановая, выездная проверка с целью: выполнения ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ОНД и ПР по Козловскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике на 2021 год, размещённого на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» <http://plan.genproc.gov.ru/plan2021/>, по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул. Николаева, д.9 (чрезвычайно высокая категория риска) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» Козловского района Чувашской Республики (далее МБДОУ «Дет-

**ский сад «Звездочка» юридический адрес: Чувашская Республика, Козловский район, город Козловка, ул. Николаева, д.9:**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад «Звездочка» Козловского района Чувашской Республики Потаповой Натальей Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретных мест выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности отразить допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Подпункт "л" пункта 393 ППР в РФ (Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) 393. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	06.09.2021	
2.	При эксплуатации путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов не допускать размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходов (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различного оборудования (арочного металлодетектора).	<u>п.16 (ж) . п.27 (б) ППР в РФ (Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479)</u> п 16. На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; п.27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	03.08.2021	
3.	Организовать проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических	П.30 ППР в РФ (Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) п. 30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и	03.08.2021	

	повреждений и их целостности с периодичностью 1 раз в год. Информация о проверке отражать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.		
4.	Руководителю организации определить порядок и сроки по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений. При выполнении вышеуказанных работ составлять соответствующие акты. Информация по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	П. 43 ППР в РФ (Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.	03.08.2021	
5.	Обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ), и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	П. 54 ППР в РФ (Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся	03.08.2021	

		<p>техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>		
6.	<p>Вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>П. 60 ППР в РФ (Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) п.60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Козловского района по пожарному надзору-  
начальник ОНДиПР по Козловскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике  
П.В.Бабанов

«26» февраля 2021 года

Предписание для исполнения получил:  
Заведующая МБДОУ «Детский сад «Звездочка»  
Козловского района Чувашской Республики  
Потапова Н.А.

«26» февраль 2021 года

