



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Мариинско-Посадскому району

429570, Чувашская Республика город Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 91
тел. 8(83542)2-10-35, факс 2-10-01, тел. доверия: 8(8352)39-99-99 E-mail: ond-mpos@21.mchs.gov.ru

«16» сентября 2021 года 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Мариинский Посад, ул. Николаева, 91

(место составления акта)

АКТ
ВЫЕЗДНОЙ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
(плановой/внеплановой)

органом федерального государственного пожарного надзора
№38

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мариинско – Посадскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии подполковника внутренней службы Сапожникова Александра Валерьевича от «14» августа 2021 г. № 38. №21210061000200666208

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного пожарного надзора (№006 в едином реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Сорвиным Дмитрием Вячеславовичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мариинско – Посадскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственным инспектором Мариинско – Посадского района по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: без привлечения экспертов и специалистов

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территории, которыми организация владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Кугеево, ул. Молодежная, 34

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кугеевская основная общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики ИНН 2111007037 Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Кугеево, ул. Молодежная, 34

8. *(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)*

9. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 07 сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по 20 сентября 2021 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил (часы, минуты): 3 часа

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

10. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

в следующие сроки:

с «16» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин. по «16» сентября 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту: Мариинско-Посадский район, д. Кугеево, ул. Молодежная, 34, 16.09.2021 года осуществлен осмотр зданий и помещений.

2) истребование документов в следующие сроки: 16.09.2021 года.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом, а именно:

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

документы, подтверждающие обучение лиц мерам пожарной безопасности, осуществляемое по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты);

документы, подтверждающие проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей;

документы (акт, протокол), подтверждающие проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;

документы (акт), подтверждающие проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;

техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем;

документы, подтверждающие выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение;

проектная документация на здания, сооружения

(указываются рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам инспекционного визита установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

№ П/П	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест выявленных нарушений	Обязательные требования, нормативный правовой акт и его структурные единицы, которыми установлено нарушенное обязательное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования
1.			

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от «__» сентября 2021 №__;

2) документы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований;

Старший инспектор ОНД и ПР
по Мариинско-Посадскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Чувашской Республике – Чувашии
лейтенант внутренней службы



Д.В. Сорвин

Сорвин Дмитрий Вячеславович, Государственный инспектор Мариинско – Посадского района по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мариинско – Посадскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, тел. 8(83542) 2-10-35.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ООО «Сугарская ОДН» Мелоникова Л.А.

16.09.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)