

АКТ
проверки результатов проведения «Дня охраны труда»

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Маленькая страна» от «14» февраля 2023г.

Акт составлен комиссией под председательством _____
заместителя заведующего по АХЧ

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии: Королёвой Ольги Михайловны, специалиста по охране труда;
Андреевой Светланы Станиславовны, воспитателя (уполномоченный по охране труда);
Никифоровой Маргариты Валентиновны, старшего воспитателя; Васильевой Марии
Евгеньевны, воспитателя

(фамилия, имя, отчество, должность)

в том, что «14» февраля 2023 г. Произведена проверка выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности.

Комиссия отмечает, что не выполнены в срок следующие мероприятия, намеченные по предыдущему «Дню охраны труда», отсутствуют:

№ п/п	Наименование невыполненных мероприятий	Ответственный исполнитель	Причины невыполнения мероприятия	Новый срок исполнения
	—	—	—	—

По результатам проверки в «День охраны труда» выявлены следующие нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению нарушений и недостатков	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Перегорела аварийная лампа у интерактивной комнаты	Замена лампы аварийного освещения	В течение 1 недели	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений (электрик)
2.	Перегорели лампочки в туалетных комнатах групп «Колобок», «Пчёлка», «Красная Шапочка», «Морячок»	Замена перегоревших ламп	В течение 1 недели	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений (электрик)

Председатель комиссии _____

/Е.Ю. Полунина/

Члены комиссии: _____

/О.М. Королёва/

/С.С. Андреева/

/М.В. Никифорова /

/М.Е. Васильева/