



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чувашской Республике-Чувашии,

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-
Чувашии в Цивильском районе**

ул. Николаева, д.4, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика, 429900
тел. 8-83545-21-3-30, e-mail: civilsk@21.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 23 г. Цивильск, ул. Николаева, д.4 « 24 » апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Скляр Екатериной Вячеславовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Траковская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (ОГРН 1022102830012, ИНН 2109002225), адрес место нахождения и места осуществления деятельности: ул. Ленина, д. 39, с. Красноармейское, Красноармейский район, Чувашская Республика

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Оконные конструкции не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20: Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

2. На стыках между стеной и междверной коробкой в туалетах школы имеются трещины покраски, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В каждом классе часть используемой ученической мебели и скамейки, установленные в актовом зале, имеют дефекты в виде отслоение шпона, которые не позволяют выполнить обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20: Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств....

4. Не установлены раковины со смесителями в демонстративном столе и вытяжном шкафу в кабинете химии, что является нарушением п. 6.1. ст. 5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»: Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

5. Отсутствует отвод воздуха с вытяжки демонстративного шкафа в кабинете химии, что является нарушением:

- п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20: ... Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.;

- п. 6.1. ст. 5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»: Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

6. Материал наружной обшивки спортивных матов в некоторых местах отсутствует, что не допускает их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20: Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

7. В женской раздевалке при спортивном зале отсутствует часть подоконника, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением:

- п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20: Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.....;

- п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20: Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8. Для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) гигиены девочки, оснащенная унитазом, умывальной раковиной, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, что является нарушением п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20:Для обучающихся 5-11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены площадью не менее 3,0 кв.м, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

9. Площади учебных кабинетов составляют от 1,7 кв.м до 3,54 кв.м при норме не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося, что является нарушением:

- таб. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21: помещения, возраст – учебные помещения, кабинеты, аудитории при фронтальных формах обучения; норматив, не менее – 2,5 м²/чел.;

- п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20: Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся....Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий...

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать оконные конструкции москитными сетками в соответствии с требованием указанным в п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

2. Устранить дефекты и повреждения на стыках между стеной и междверной коробкой в туалетах школы в соответствии с требованием указанным в п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

3. Обеспечить учебные классы ученической мебелью и актовый зал мебелью, позволяющую выполнить обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованием указанным в п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

4. Установить раковины со смесителями в демонстративном столе и вытяжном шкафу в кабинете химии согласно инструкции по сборке и эксплуатации в соответствии с требованием указанным в п. 6.1. ст. 5 ТР ТС 025/2012.

5. Оборудовать отводом воздуха вытяжку демонстративного шкафа в кабинете химии согласно инструкции по сборке и эксплуатации в соответствии с требованиями указанными в п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20, п. 6.1. ст. 5 ТР ТС 025/2012.

6. Обеспечить спортивные маты материалом наружной обшивки для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованием указанным в п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

7. Устранить дефект подоконника в женской раздевалке при спортивном зале для проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями указанными в п. 2.11.2., п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20.

8. Оборудовать комнату (кабину) гигиены девочки для обучающихся 5-11 классов в соответствии с требованием указанным в п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

9. Организовать площади учебных кабинетов при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями указанными в таб. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушений:

- по пунктам с 1 по 9: до 16.08.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Траковская средняя общеобразовательная школа» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (ОГРН 1022102830012, ИНН 2109002225), адрес место нахождения и места осуществления деятельности: ул. Ленина, д.39, с. Красноармейское, Красноармейский район, Чувашская Республика.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе по адресу: ул. Николаева, д.4, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика тел./факс 8(83545) 21-3-30 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок: по пунктам с 1 по 11 - до 21.08.2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Чувашской Республике -
Чувашии в Цивильском районе

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Е.В. Скляр
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» апреля 2023 г.


(подпись)

И.А. Федорова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

QR-код мероприятия из ЕРКНМ

