



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ  
(Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии)  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ  
В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСК

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Предписание

об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

«14» июля 2023г

г. Новочебоксарск  
ул. Строителей д.56а  
место выдачи предписания

№137 ПВ

Мною, главным специалистом-экспертом Воробьевой Глафирой Григорьевной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Мечта» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; ОГРН 1022102633398; ИНН 2112002810; адрес организации: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Большой Сундырь, ул. Новая, д.49

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Из-за нарушения целостности отмостка вокруг здания дошкольной организации (имеются трещины с глубокими щелями) дождевые и талые воды попадают в подвальные помещения, из-за чего в помещениях имеются следы плесени и грибка, нарушение п.2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
2. В туалетах групп (всего 2 группы) для детей раннего возраста не оборудованы слив и ванна для обработки горшков, нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок **до 01 августа 2023г:**

1. Восстановить целостность отмостка вокруг здания дошкольной организации, согласно п.2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Срок исполнения: до 01 августа 2024г

2. В туалете группы для детей раннего возраста оборудовать слив и ванну для обработки горшков, согласно п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20"

Срок исполнения: до 01 ноября 2023г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Мечта» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Мечта» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики место нахождения: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 49

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарск по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Строителей, 56а тел./факс (8352) 770692 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным


доступным способом в срок до «01» ноября 2023г, до 01 августа 2024г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Копия предписания в соответствии с требованиями п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» направляется в адрес администрации Моргаушского муниципального округа на адрес электронной почты: [morgau@cap.ru](mailto:morgau@cap.ru)

Главный специалист-эксперт



Воробьева Г.Г.

С предписанием ознакомлен(а) «14» июля 2023г.

  
(подпись)  
(инициалы и фамилия)