

ВДПО г.Чебоксары

г.Чебоксары

«15» августа 2023г.

**АКТ
проверки и очистки вентиляционных систем**

Произведена внутренняя очистка вытяжных вентиляционных каналов, в помещениях кухни МБОУ «Ишлейская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с.Ишлеи, ул. Советская, д. 58.

Комиссия в составе:

Представителей: ВДПО г.Чебоксары

1. Контролер-приемщик – Федоров Вячеслав Витальевич
2. Контролер-приемщик – Андреев Дмитрий Георгиевич

Представителя: МБОУ «Ишлейская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики
Заведующий по АХЧ – В.Е. Демьянов

Составили настоящий акт о том, что 15 августа 2023 года произведена очистка системы вытяжных вентиляционных каналов помещениях кухни МБОУ «Ишлейская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с.Ишлеи, ул. Советская, д. 58.

От пыли и пожароопасных отложений.

Замеры кратности воздухообмена производились Testj 405-V-1

Представитель Заказчика _____

подпись

м.п.
Ф.И.О.

Представитель Исполнителя _____

подпись

м.п.

Ф.И.О.

подпись

м.п.

Ф.И.О.

