

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» июня 2024 г., 120-21240061000211037584

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому
муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии

(Указание на размещение контрольного (надзорного) органа и наименование его территориального органа)

Чувашия Чувашская Республика - , г.о. город Канаш ул. Пушкина, д. 49, тел. 88353321532, e-mail: ond-
knsh@21.mchs.gov.ru

(Исх. номер документа)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «19» июня 2024 г. № 2406/006-21/143/ПНН

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №12"
ГОРОДА КАНАШ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, адрес юридического лица: 429333, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА - КАНАШ, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛИЦА, 19 ИНН 2123003573

(Указание на размещение контрольного (надзорного) органа и наименование его территориального органа)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(Указание на размещение контрольного (надзорного) органа и наименование его территориального органа)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. О готовящихся нарушениях обязательных требований и признаках нарушений обязательных требований, а также при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований пожарной безопасности причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2. Имеются признаки нарушений о том, что в помещении здания, где формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре осуществляется при срабатывании менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И», и установлено менее 3 пожарных извещателей в помещениях, что недопустимо и необходимо учесть требования законодательства (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.14.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования")
3. Имеются признаки нарушений о том, что формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, что недопустимо и необходимо учесть требования законодательства (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.14.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования")
4. Имеются признаки нарушения о том, что пути эвакуации и эвакуационные выходы не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения
5. Имеются признаки эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и отсутствие информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. При этом, информации о ежегодном исполнении средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке не имеется

(Указание на размещение контрольного (надзорного) органа и наименование его территориального органа)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 10.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации", пункт 71 Правил, абз. 4
Обязательное требование
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и
(или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и
подъездах, а также находиться их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда
пожарной техники.

