



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чувашской Республике-Чувашии,

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-
Чувашии в Цивильском районе**

ул. Николаева, д.4, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика, 429900
тел. 8-83545-21-3-30, e-mail: civilsk@21.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 27 г. Цивильск, ул. Николаева, д.4 « 14 » марта 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Скляр Екатериной Вячеславовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Козловская средняя общеобразовательная школа №2» г. Козловка Чувашской Республики (сокращенное наименование: МАОУ «Козловская СОШ №2», ОГРН 1022102832707, ИНН 2107002149), адрес место нахождения и места осуществления деятельности: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский район, г. Козловка, ул. Карла Маркса, д. 36.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек, что является нарушением п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20): ...Для обучающихся 5-11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м², оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену

2. Не представлены протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, что не соответствует требованию п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20:.... При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

3. Материал наружной обшивки спортивных матов в некоторых местах отсутствует, что приводит к некачественной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20: Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

4. Площади учебных кабинетов на одного обучающегося составляет от 1,6 до 3,05 м²/чел. при норме не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п.3.4.14 СП 2.4.3648-20: площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

5. В кабинете математики поверхность пола с многочисленными повреждениями, на потолках и стенах в кабинетах музыки, физики с лаборантской, русского языка (209 каб.), в актовом зале, в подсобном помещении и в рекреации на третьем этаже, в прачечной дошкольной группы имеются дефекты покрытия в виде отваливания штукатурки и краски по швам, стыкам потолочного перекрытия; видны следы протекания, что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20: стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Не обеспечены холодным и горячим водоснабжением душевые при спортивном зале, что не соответствует требованиям п.3.4.13. СП 2.4.3648-20: холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

7. В актовом зале деревянный пол имеет дефекты пола в виде щелей между досками, отделка пола от многократной покраски неровные, в некоторых местах отслоилась, что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20: Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

8. В школе отсутствуют писсуары для мальчиков, что не соответствует требованиям п.3.4.10 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

9. В душевых при спортивном зале у шлангов отсутствуют душевая головка, что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20: санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

➤ 1. Оборудовать для обучающихся 5-11 классов комнату (кабину) личной гигиены девочек, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек в соответствии с требованием, указанным в п.3.4.10. СП 2.4.3648-20.

➤ 2. Предоставить протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции в соответствии с требованием, указанным в п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

➤ 3. Обеспечить спортивные маты материалом наружной обшивки, который позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованием указанным в п.2.4.9 СП 2.4.3648-20.

➤ 4. Не допускать снижения площади на одного обучающегося в учебных кабинетах, классах ниже 2,5 кв.м. в соответствии с требованием, указанным в п.3.4.14 СП 2.4.3648-20.

5. Устранить дефекты стен и потолков в кабинетах музыки, физики с лаборантской, русского языка (209 каб.), в актовом зале, в подсобном помещении и в рекреации на третьем

этаже, в прачечной дошкольной группы в соответствии с требованием, указанным в п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

6. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением душевые при спортивном зале в соответствии с требованием, указанным в п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

7. Устранить дефекты пола в актовом зале в соответствии с требованием, указанным в п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

8. Установить дополнительные писсуары в школе, в соответствии с требованием, указанным в п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

9. Установить душевые головки в душевых при спортивном зале в соответствии с требованием, указанным в п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушений:

- по пунктам 1 - 9: до 02.09.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Козловская средняя общеобразовательная школа №2» г. Козловка Чувашской Республики (сокращенное наименование: МАОУ «Козловская СОШ №2»), ОГРН 1022102832707, ИНН 2107002149), адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 429430, Чувашская Республика - Чувашия, Козловский район, г. Козловка, ул. Карла Маркса, д. 36.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе по адресу: ул. Николаева, д.4, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика тел./факс 8(83545) 21-3-30 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок: по пунктам 1 - 9 - до 06.09.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Чувашской Республике -
Чувашии в Цивильском районе
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Е.В. Скляр

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 03 2024 г.


(подпись)

Войничев ИГ
(инициалы и фамилия)