

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА №302

«19» июля 2021 г.

г.Чебоксары  
(место составления)

**Осмотр начат в 10 час. 30 мин.**

**Осмотр окончен в 17 час. 30 мин.**

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике майор внутренней службы Григорьев А.Ю.

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество инспектора, составившего протокол)*

**В соответствии с Распоряжением (решением) о проведении плановой выездной проверки от 30.06.2021 №302**

**руководствуясь** статьями 73,76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

*(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)*

**провел осмотр:** зданий, помещений и территории Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

**расположенного по адресу:** Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский проспект, д.35

*(перечень отдельных территорий и помещений (отделов), вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)*

**Контролируемое лицо, на территории или в помещении, которого проведен осмотр:**

**1. Полное название юридического лица (фамилия, имя, отчество предпринимателя):**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Учреждение);

**2. Юридический адрес (для предпринимателя – место регистрации):**

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.35

**Осмотр проведен в присутствии:** представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или его представителя) Терентьева Сергея Викторовича, заместителя директора по административно-хозяйственной части ГАПОУ ЧР «ЧТСТГХ» Минобразования Чувашии

*(контролируемый лицо или его представитель, в присутствии которых проводится осмотр)*

**Применение видеозаписи:** не применялась

*(каким техническим средством, видеоператором и продолжительности ей применялись в ходе осмотра)*

### ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Объектом осмотра является отдельностоящее четырехэтажное здание с антресолюю, двумя одноэтажными кирпичными пристроями с переходом на двухэтажное здание с двумя кирпичными пристроями, выполненными из кирпича. Кровля здания двускатная металлическая, по деревянной обрешетке. Отопление центральное, водяное. Освещение электрическое. Имеется чердачное пространство. Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1. Имеется цокольное пространство. Стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Вентиляция естественная.

На момент осмотра на территории Учреждения складирование горючих материалов не обнаружено. На фасаде здания размещен указатель пожарного гидранта, с искусственным освещением. На посту охраны имеется средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара в количестве 1 шт., а также электрический фонарь в количестве 1 шт. Также, на посту охраны вывешена инструкция о действиях в случае поступления сигнала о пожаре и неисправности установок систем противопожарной защиты. На каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре. В месте установки приемно-контрольных пожарных приборов размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. На объекте защиты установлены знаки пожарной безопасности «Курение запрещено», также на путях эвакуации имеются знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения людей. На входных дверях производственного и складского назначения с наружной стороны нанесено обозначение класса зоны по взрывопожарной и

пожарной опасности. В электрощитовой исключено хранение горючих материалов. На объекте защиты имеются первичные средства пожаротушения в количестве 63 шт., расположенных на этаже не менее 2 шт. Объект защиты оборудован автоматической пожарной сигнализацией оборудованной в виде дымовых пожарных извещателей и речевой системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, оборудованной в виде светового табло «ВЫХОД» и установленных динамиков. Запоры (замки) дверей эвакуационных выходов позволяют открывание их изнутри без ключа, а также по направлению движения эвакуации людей. Электрооборудование (розетки, провода) не имеют видимых повреждений изоляции. Электрические провода проложены в кабель-канале или в стене. Исключено использование потолочных светильников без колпаков (рассеивателей) предусмотренной конструкцией. Устройства самозакрывания дверей, размещенных на лестничных клетках, находятся в исправном состоянии. Исключена блокировка данных дверей. Объект защиты оборудован внутренним противопожарным водопроводом. Пожарные шкафы закреплены к строительным конструкциям, позволяющих обеспечить открывание дверей не менее чем на 90 градусов. Пожарные шкафы оборудованы пожарным стволом и пожарным рукавом присоединенного к запорному пожарному клапану.

К протоколу осмотра прилагаются \_\_\_\_\_

(планы, схемы, видеозапись, фото таблицы и т.д.)

От участников осмотра

не проводилось

(воступили ли участники, замечания или заявления по поводу порядка осмотра, оформления протокола, плана, схемы и т.д. в от кого)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, майор внутренней службы Григорьев А.Ю.

(должность, фамилия, инициал инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего осмотр)



(подпись)

С протоколом осмотра ознакомлен:

Юлия Александровна Микоянц, ч.о. директора  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» 08 2021 г., 17 час. 30 мин.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с протоколом осмотра:

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО, дата, подпись должностного лица, проводившего проверку)

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

\_\_\_\_\_