



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ГОРОДУ ЧЕБОКСАРЫ

428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 111
тел. (8352)23-11-38, факс (8352)23-11-38, эл. адрес: ond-chbr@21.mchs.gov.ru

Предписание № 302/1/126

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

**Государственное автономное профессиональное учреждение Чувашской
Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики**
*(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-происходателя объекта защиты (гражданин, собственник имущества и т.п.)*

1. В соответствии с: распоряжением (решением) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии подполковника внутренней службы Иванова Анатолия Васильевича (Главного государственного инспектора города Чебоксары по пожарному надзору) от 30.06.2021 №302 (учетный номер выездной проверки в едином реестре проверок - 2129049479)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица канцелярского (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного пожарного надзора (№006 в едином реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: майором внутренней службы Григорьевым Алексеем Юрьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственным инспектором города Чебоксары по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, какой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Государственное автономное профессиональное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) при наличии или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации без фамилий, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

В соответствии с пунктом 1 части 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации», в целях устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности необходимо выполнить следующие мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

№	Мероприятия по устранению выявленного нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Обязательные требования, нормативный правовой акт и его структурные единицы, которыми установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Организовать испытание ограждения на крыше корпуса «Б».	Руководитель организации организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 17 <i>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>)	01.11.2021	
2.	Обеспечить ширину пути эвакуации, ведущего непосредственно наружу из актового зала в корпусе «А», при открытии дверей не менее 1,0 м.	<p>Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м во всех остальных случаях.</p> <p>В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно провести носилки с лежащим на них человеком (п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Систем противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №171)</p> <p>ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты (ч.4 ст.64 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);</p>	01.11.2021	

Выполнение предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерб) охраняемым законом ценностям в установленный срок является обязательным для организаций и граждан.

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование предписаний об устранении выявленных нарушений. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Чебоксары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор г.Чебоксары по пожарному надзору)

майор внутренней службы А.Ю. Григорьев

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил:

Формина Мария Николаевна, ч.о. директора
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» 07 2021 г., 17 час. 30 мин.

Отметка об отказе в получении предписания:

(должность, ФИО, дата, подпись должностного лица, проводившего проверку)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: