



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Прокуратура Комсомольского района

Чăваш Республикин Комсомольски
районĕн прокуратури

ул. Пришкольная, 3, с. Комсомольское, 429140
тел. (83539) 5-13-13

29.08.2023 № 3-06-2023/Прдп446-23-20970009



357266 435305

Директору МБОУ «Комсомольская
СОШ № 2» Комсомольского
муниципального округа
Чувашской Республики

Савельеву Е.Н.

ул. Шолохова, д. 40, с. Комсомольское,
Комсомольский район,
Чувашская Республика

kom_shool2@cbx.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об охране жизни
и здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района на основании пункта 2.3.4.1 приказа прокурора Чувашской Республики от 18.02.2022 № 20 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» совместно с контролирующими органами проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, исполнения МБОУ «Комсомольская СОШ № 2» требований о соответствии состояния школьных автобусов, осуществляющих перевозку детей, техническим требованиям.

В силу статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качеством образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно части 3 статьи 32 Федерального закона № 273-ФЗ образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса.

В силу пунктов 1-3 частей 2 и 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) руководители организации обязаны, в том числе соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по

Прокуратура Комсомольского района Чувашской
Республики - Чувашия
Дата: 29.08.2023
№ 3-06-2023/Прдп446-23-20970009

обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с пунктом 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

В нарушение пункта 71 Правил в МБОУ «Комсомольская СОШ № 2» система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаума.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 16 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ) техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в технически исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства.

Согласно части 1 статьи 20 Федерального закона № 196-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.

Технические требования к автобусам, в том числе требования, направленные на обеспечение безопасности, жизни и здоровья детей, к наличию

и расположению надписей, опознавательных знаков, а также методы испытаний автобусов установлены «ГОСТ 33552-2015. Межгосударственный стандарт. Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний» (далее – ГОСТ 33552-2015).

В силу пункта 2.2.7 ГОСТ 33552-2015 элементы всех наружных устройств непрямого обзора, установленных на автобусе, должны иметь электрообогрев.

Исходя из положений пункта 2.3.14 ГОСТ 33552-2015 в автобусах должны быть предусмотрены места для установки не менее двух огнетушителей класса ОП-8(з)-А, Б, С, Е, при этом один из огнетушителей емкостью 8 л должен находиться вблизи сиденья водителя, второй емкостью 8 л - в салоне автобуса.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки в период времени с 10 час. 00 мин. по 10 час. 15 мин. 24.08.2023 установлено, что школьный автобус с государственным регистрационным знаком М760НС 21 RUS находится в оперативном управлении МБОУ «Комсомольская СОШ № 2», данное учреждение владеет и пользуется этим имуществом.

Указанный автобус не соответствует отдельным пунктам «ГОСТ 33552-2015. Межгосударственный стандарт. Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний».

Вопреки требованиям частями 1, 2 статьи 16, части 1 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктов 2.2.7, 2.3.14 ГОСТ 33552-2015 в школьном автобусе с государственным регистрационным знаком М760НС 21 RUS в салоне автобуса и вблизи сиденья водителя находятся огнетушители класса ОП-2(з)-А, Б, С, Е МИГ, емкость которых не соответствует предъявляемым требованиям; элементы наружных устройств непрямого обзора, установленные на автобусе, не имеют электрообогрева; схема маршрута движения школьного автобуса не утверждена.

Бездействие администрации МБОУ «Комсомольская СОШ № 2» влечет за собой нарушение прав учащихся образовательного учреждения, создает условия, опасные для жизни и здоровья несовершеннолетних, является предпосылкой к нарушению прав неопределенного круга лиц.

Выявленные нарушения подлежат незамедлительному устранению и недопустимы впредь, виновные должностные лица – привлечению к ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление совместно с представителем прокуратуры района.
2. Устранить нарушения законодательства, принять меры по недопущению их впредь.
3. Решить вопрос о привлечении к ответственности виновных в указанных нарушениях лиц.

4. О результатах рассмотрения представления уведомить прокуратуру района в письменной форме, отразив мероприятия, принятые в рамках устранения нарушений и приобщив при наличии копии актов о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Прокурор района

старший советник юстиции

О.В. Васильев



Е.С. Егорова,
тел. 8(83539)51106