



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ПРЕЗЫДИУМ СИТУАЦИОННОЙ И ЛИКВИДАЦИОННОЙ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ВЕДУЩИХ

ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ

(Главное управление МЧС России

по Чувашской Республике - Чувашии)

пер. Огнеборцев, 4, г. Чебоксары, 428000

Телефон: (8352) 62-22-51 Факс: (8352) 62-02-62

E-mail: gu@21.mchs.gov.ru

№ 09 2024 № 125-4-6-6-356

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Постановлением государственного инспектора Чебоксарского муниципального округа

по пожарному надзору Карпова Е.Ю. № 46 от «10» сентября 2024 г., должностное лицо —

директор МБОУ «Анат-Княрская СОШ» Майорова Татьяна Михайловна, за нарушения

требований законодательства в Российской Федерации, установленных ст.37 Федерального закона

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», привлечено к административной

ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому

муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии с 16 июля по 06 августа

2024 года проведены профилактические визиты по оценке готовности муниципальных

образовательных организаций Чебоксарского муниципального округа к новому 2МБОУ «Анат-

Княрская СОШ» 024/2025 учебному году, в ходе которого выявлены нарушения в

МБОУ «Алтайшевская СОШ» в ходе которого выявлены нарушения:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает

автоматическую разблокировку и открывание ворот, установленных на проездах и подъездах,

для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (п.71 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации — далее ППР РФ).

2. В местах перепада высоты кровли не предусмотрены пожарные лестницы (ч.2 ст.90

Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности», п. 4.12 СНиП 11-2-80 «Противопожарные нормы проектирования

зданий и сооружений», п. 7.10 СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям).

3. Отсутствует ограждение кровли 3х этажной части здания (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 0

Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям).

Телефон доверия: 8 (8352) 39-99-99 Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии

ул. Лесная, д. 10, п. Кулгеси,

Чебоксарский муниципальный округ,

Чувашская Республика, 429500

4. Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода лестничной клетки 1 этажа не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 ППР РФ).
 5. Отступители в коридорах установлены в деревянные ящики (п.409. ППР РФ).
 6. Два пожарных резервуара, находятся в неисправном состоянии (п.48 ППР РФ).
 Дата совершения административного правонарушения 26.08.2024.
 Причинами и условиями, способствующими нарушению, явились ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, ненадлежащий контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. Своими действиями (бездействиями) должностное лицо допустило нарушения требований пожарной безопасности.

На основании ч.1 ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **Вам необходимо принять меры** по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ **Вам необходимо в течение 1 (одного) месяца** со дня получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому муниципальному округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии по адресу: п.Кутеси, ул. Шоршелская, д.16, кабинет № 14.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрен административная ответственность.

Информируем о том, что согласно статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредоставление или несвоевременное предоставление в государственные органы (должностному лицу) сведений (информации), представляющие в государственные органы (должностному лицу) сведения и необходимые для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно предоставление в государственные органы (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор Чебоксарского МО
 по пожарному надзору



Е.Ю. Карпов

Предоставление получил: _____

« _____ » 2024 г.

Предоставление направлено: _____

« _____ » 2024 г.