



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Шумерлинская межрайонная
прокуратура

Чуваш Республики Шумерлинский район
районной прокуратуры

ул. Октябрьская, 23, г. Шумерля, 429122
тел. (8356) 2-33-61



464358 489310

Главе Шумерлинского
муниципального округа

Васильеву Э.М.

28.03.15 № 8-04-15/ПД/ПЗ-135-15

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства при организации питания детей и пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад № 16 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга», МБДОУ «Детский сад № 4 «Ладушки», МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотой ключик», МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка», в ходе которой выявлены нарушения требований действующего законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

В силу ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана, в том числе, на принципах законодательного обеспечения прав ребенка, поддержки семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», охрана здоровья граждан система мер медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемых организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся образовательной организации.

Д 000073

Шумерлинская межрайонная прокуратура
Чувашской Республики - Чувашия
№ 3-07-2025/ПДП 135-25-20970020

В силу ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться отдельно в производственных цехах (зонах, участках).

В соответствии с п.3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях, складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

В силу п. 1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, если выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее - ППР) направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

В силу п. 409 ППР огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на

высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Вопреки вышеизложенным требованиям федерального законодательства на момент проведения проверки совместной с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля» в МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» г. Шумерля выявлено, что на пищеблоке имеются два ножа на которых отсутствует маркировка в зависимости от назначения, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Помимо этого, в ходе проверки совместной с ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии по г. Шумерля и Шумерлинскому муниципальному округу в вышеуказанном детском саду установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включены в ночное время или постоянно, с четкими нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;
- проезд пожарных автомобилей с торца здания детского сада ограничивается наличием металлических труб отопления.

В МБДОУ «Детский сад № 16 «Рябинушка» г. Шумерля выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- не оставлена суточная проба винегрета (обед) за 19.03.2025г., что не соответствует требованиям п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- в помещении для хранения овощей, где на день обследования хранятся овощи, отсутствует прибор для регистрации температуры и относительной влажности воздуха, не ведется контроль за условиями хранения пищевой продукции, что не соответствует требованиям п.3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Кроме того, в МБДОУ «Детский сад № 16 «Рябинушка» г. Шумерля установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- в наружной стене лестничной клетки не предусмотрено на каждом надземном этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открытие должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа;

- отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации;
- загромождение путей эвакуации (пищеблок).

Аналогичные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности выявлены в МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга», МБДОУ «Детский сад № 4 «Ладушки», МБДОУ «Детский сад

№ 11 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотой ключик», МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка».

Несоблюдение вышеуказанных требований влечёт нарушение законодательства в обозначенной сфере, что ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних из числа учащихся дошкольных образовательных учреждений г. Шумерля.

При этом осуществление контроля за организацией горячего питания в организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего образования, а также планирование мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях и осуществление контроля за их выполнением в силу п. 3.14, 3.50 Положения, утвержденного решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа от 19.12.2024 № 73, отнесено к функциональным обязанностям отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа (далее – Отдел).

В этой связи причинами и условиями выявленных нарушений является, в том числе, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственными за данное направление сотрудниками Отдела, а также отсутствие должного контроля за деятельностью подчинённых работников со стороны руководства администрации Шумерлинского муниципального округа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших указанные нарушения законодательства, к ответственности.
3. Представление подлежит рассмотрению с участием прокурора. О времени и месте рассмотрения представления прошу сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

А.Г. Укин