



Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Чувашской Республики
«Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства»
Министерства образования Чувашской Республики


СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации

 Н.А.Казначеева
«15» сентября 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

 С.В. Кудряшов
«15» сентября 2025 г.

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности
и действиях при пожаре ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»**

1. Общие требования к пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования к пожарной безопасности зданий, сооружений и помещений (в т. ч. эвакуационных путей) и на прилегающей к ним территории и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»

1.2. За нарушение требований настоящей инструкции могут быть применены взыскания в соответствии с действующим законодательством.

**2. Основные мероприятия по обучению сотрудников
мерам пожарной безопасности**

2.1. В сроки и в порядке, установленном законодательством, сотрудники техникума проходят:

- обязательный противопожарный инструктаж (вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой);
- обучение противопожарному минимуму руководителей структурных подразделений техникума.

из здания), доступ к первичным средствам пожаротушения, электрораспределительным щитам и отключающим устройствам.

3.2.5. Закрывать на трудно открываемые запоры двери эвакуационных выходов в период нахождения людей в здании.

3.2.6. Производить перепланировку и перепрофилирование помещений, возводить на территории различного рода постройки и пристройки без соблюдения противопожарных требований, без согласования с органами государственного пожарного надзора.

3.2.7. Курить в неположенных местах.

3.2.8. Использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению.

3.2.9. Отключать автоматические средства противопожарной защиты, систему оповещения о пожаре, автоматические устройства обнаружения пожара (автоматическую пожарную сигнализацию), установки автоматического пожаротушения. При необходимости таких отключений делать это только с письменного разрешения начальника управления тылового обеспечения, с принятием всех необходимых мер противопожарной защиты, в достаточной степени компенсирующих снижение противопожарной защищенности объекта.

3.3. Действия сотрудников при возникновении пожара

Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или признак горения, обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;
- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

4.1. Руководитель техникума:

4.1.1. Назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

4.1.2. Обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

4.1.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности

(в т. ч. по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

4.1.4. При возникновении пожара обеспечивает доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для локализации и тушения пожара.

4.1.5. Обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

4.1.6. Определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже одного раза в год.

4.1.7. Обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

4.1.8. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

4.1.9. Обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

4.1.10. Обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже одного раза в год).

4.1.11. Обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

4.2. Лицо, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности:

4.2.1. Сообщает о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещает руководство и дежурные службы объекта.

4.2.2. Организует спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.

4.2.3. Проверяет включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

4.2.4. Отключает при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), останавливает работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывает сырьевые, газовые, паровые и водные коммуникации, останавливает работу систем вентиляции в

аварийном и смежных с ним помещениях, выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

4.2.5. Прекращает все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

4.2.6. Удаляет за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.

4.2.7. Осуществляет общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.

4.2.8. Обеспечивает соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара.

4.2.9. Организует одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей.

4.2.10. Встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.2.11. Сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах.

4.2.12. По прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

4.2.13. Организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Заведующий ОМТО



Н.Е.Семенова