

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Чувашской
Республике - Чувашии в Цивильском
районе

ОТВЕТ
на предписание № 26 от 03 апреля 2025 года об устранении
выявленных нарушений обязательных требований

Администрация МБОУ «Сутчевская СОШ» по устранению выявленных нарушений
обязательных требований, указанных в предписании от 03 апреля 2025 года №26,
предоставляет следующую информацию:

1. Установка раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель и подключением к канализации в кабинете физики, с подводкой горячей воды к раковинам для мытья рук в кабинете истории и обществознания, в кабинете «Точка роста» нецелесообразна, так как в настоящее время готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы в 2027 году и данные нарушения будут устранены в ходе капремонта школы.
2. В учебных кабинетах заменены ученические стулья, имеющие дефекты и повреждения (кабинет музыки, кабинет чувашского языка, в кабинетах 2 и 4 классов;
3. В кабинете физики на потолке, в кабинете цифровых технологий на стене и потолке устранены дефекты покрытия, в кабинете химии устранены трещины, в туалете для мальчиков на втором этаже здания школы на потолке устранены следы протеканий, в помещениях пищеблока проведен ремонт;
4. В варочном зале в зоне приготовления холодных закусок установлена бактерицидная установка, двухсекционная моечная ванна для обработки овощей. Склад для хранения овощей оборудован стеллажами из нержавеющей стали. Оборудована локальная вытяжная система вентиляции над оборудованием с повышенным паро- и теплообразованием. В моечной заменен стол для чистой посуды, убраны приспособленные тумбочки из бытовой мебели с отслоившимся покрытием. В варочном зале убран старый пищеварочный котел.

Приложения:

- 1) копия госконтракта на составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту МБОУ «Сутчевская СОШ»
- 2) фотоматериалы, иллюстрирующие выполнение работ по устранению нарушений, указанных в предписании

И.о. директора школы



Г.В. Филимонов