

Результаты проверок контрольно-надзорных органов в 2025 году

Наименование организации	Наименование КНО	Акт проверки/ Предписание, Постановление		Выявленные нарушения	Принятые меры
		№	дата		
МБОУ « Богатыревская СОШ»	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ		29.04.2025	Нарушений не было	
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	2508-21- 019- 00055/7/1	29.08.2025	- не представлены инструкции о мерах пожарной безопасности разработанные в соответствии с разделом 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 - не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения гаража (п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020	Выполнено

				№1479: - место пересечения строительных конструкций с нормируемым пределами огнестойкости, с внутренним противопожарным водопроводом, не заделаны негорючими материалами, обеспечивающий требуемый предел огнестойкости (п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	
	Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике		16.06.2025	Нарушений не было	