

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» августа 2024 г., 21240061000211959347

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» августа 2024 г., 18 час. 00 мин. № 2408/006-21/74-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

г. Канаш, ул. Пушкина, д. 49

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «27» августа 2024 г., № 2408/006-21/74-В/РИВ, учетный номер проверки 21240061000211959347.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Степанова Кристина Игоревна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому муниципальному округу (государственный инспектор города Канаш и Канашского муниципального округа по пожарному надзору)
2. Федоров Вениамин Олегович – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому муниципальному округу (государственный инспектор города Канаш и Канашского муниципального округа по пожарному надзору)
3. Михайлов Владимир Викторович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому муниципальному округу (заместитель главного государственного инспектора города г. Канаш и Канашского муниципального округа по пожарному надзору)
4. Гималеев Илнар Фанисович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому муниципальному округу (государственный инспектор города Канаш и Канашского муниципального округа по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторы, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Чувашия Чувашская Республика -, г Канаш, ул 30 лет Победы, Дом 13

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА г. Канаш
ИНН 2123005115, адрес регистрации юридического лица: 429330, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, КАНАШ,
30 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛИЦА, 13

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «29» августа 2024 года, 13 час. 30 мин.

по «29» августа 2024 года, 14 час. 30 мин.

(указывается дата и время фактического нарушения установленного порядка, в том числе и время фактического прекращения исполнения обязанностей, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по существу контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, включающееся при отключении основного рабочего освещения, чем нарушены требования п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 9 ст. 82, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 Строительные нормы и правила «Естественное и искусственное освещение». Место выявления нарушения: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 13
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.04.2025
 Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также не обеспечено нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом в качестве альтернативного варианта не предусмотрено круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционное открывание при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки. Место выявления нарушения: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 13
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
Срок устранения нарушения:
 01.04.2025
3. В отношении объекта защиты, в рамках реализации мер пожарной безопасности, не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности. Место выявления нарушения: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 13
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 01.04.2025
4. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется сверх срока службы, установленного заводом изготовителем. Место выявления нарушения: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 13
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
 01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому муниципальному округу (государственный инспектор города Канаш и Канашского муниципального округа по пожарному надзору) Степанова Кристина Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностное лицо, должность, наименование государственного органа, наименование подразделения, наименование должности (при наличии))



(подпись)

Ильин Владимир Геннадьевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому муниципальному округу (главный государственный инспектор города Канаш и Канашского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88353321532, e-mail: ilyinvvg@21.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностное лицо, должность, наименование государственного органа, наименование подразделения, наименование должности (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностное лицо, должность, наименование государственного органа, наименование подразделения, наименование должности (при наличии))

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.³

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

