

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» июня 2026 г., 21260061000222102467

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому
муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» июля 2026 г., 17 час. 00 мин. № 2606/018-21/22-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 35

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «18» июня 2026 г., № 2606/018-21/22-ВО/Р, учетный номер проверки 21260061000222102467.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Шутилина Кристина Владиславовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор города Шумерля и Шумерлинского муниципального округа по пожарному надзору)
2. Паутов Александр Анатольевич – дознаватель ОНДиПР по г.Шумерля и Шумерлинскому муниципальному округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор города Шумерля и Шумерлинского муниципального округа по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. Чувашия Чувашская Республика -, р-н Шумерлинский, с Юманай, ул Мира, Дом 4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮМАНАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. С.М. АРХИПОВА" ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2118001595, адрес регистрации юридического лица: 429106, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ШУМЕРЛИНСКИЙ, С. ЮМАНАЙ, УЛ. ГАГАРИНА, Д.1, -, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (со флиаэла, представительство, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «22» июня 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «03» июля 2026 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)


(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен по всей длине и со всех сторон к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. (п. 8.1 СП 4.13130.2013)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 19.01.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Мероприятия, выполнение которых обеспечивает соблюдение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленные в ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 1) Фото(-видео)материалы (позволяющие идентифицировать объект), подтверждающие исполнение выявленного нарушения 2) Подтверждающая документация
2. На объекте защиты на 2 этаже допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
 19.08.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Мероприятия, выполнение которых обеспечивает соблюдение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленные в ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 1) Фото(-видео)материалы (позволяющие идентифицировать объект), подтверждающие исполнение выявленного нарушения 2) Подтверждающая документация

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Дознаватель ОНДиПР по г.Шумерля и Шумерлинскому муниципальному округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор города Шумерля и Шумерлинского муниципального округа по пожарному надзору) Паутов Александр Анатольевич
 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Паутов Александр Анатольевич - Дознаватель ОНДиПР по г.Шумерля и Шумерлинскому муниципальному округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (государственный инспектор города Шумерля и Шумерлинского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88353621906, e-mail: Sasha33373337@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «09» июля 2026 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

